



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-048063

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Трубы полиэтиленовые для газопроводов ПЭ 80, ПЭ 100  
диаметром от 16 до 630 мм включительно.

Код ОКП (ТН ВЭД): 22 4811 (3917 21 100 0).

Изготовитель (поставщик): Открытое акционерное общество  
"Борисовский завод пластмассовых изделий" (222120, Республика  
Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение  
экспертизы промышленной безопасности ЗАО НПО "Техкранэнерго"  
№ 390/35 от 23.04.2012 г. (рег. № 14-ТУ-(ГС) 0697-2012).

Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Оформление технической документации на монтаж и эксплуатацию технических устройств на русском языке.
3. Рабочее давление газа принимать в зависимости от SDR и коэффициента запаса прочности.
4. Монтаж и эксплуатация в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 05.06.2017

Дата выдачи 05.06.2012



Заместитель руководителя  
С.Г. Радионова

АВ 073441